

GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING HEMELWATER
Keuzewijzer infiltratievoorzieningen
Voor percelen groter dan 120 m²

Uitzondering aanvragen bij de vergunningsverlener

- al aangesloten op een voldoende groot infiltratiesysteem
- bodeminfiltratie is niet mogelijk
- groter verbruik
- het hemelwater is vervuild*

(Technisch achtergronddocument hfdst. 4.9 en *2.1.9 paragraaf 'Vervuild hemelwater')

Randvoorwaarden infiltratievoorziening

- noodoverloop minder dan 30 cm onder het maaiveld (of met elleboog)
- infiltratieoppervlakte $\geq 8\%$ t.o.v. de in rekening te brengen afwaterende oppervlakte
- buffervolume infiltratievoorziening ≥ 33 l per m² in rekening te brengen afwaterende oppervlakte
- als diepte infiltratievoorziening groter dan 50 cm is, mag mits motivatie de oppervlakte en het volume van het dieper gelegen gedeelte meegerekend worden in bovenstaande berekeningen

(Technisch achtergronddocument hfdst. 4.6)

